
Falha ou falta de bloqueio e etiquetagem
4.7.c Identificação dos equipamentos e dos dispositivos de manobra ou seccionamento
Procedimento
4.6.a Dispositivos de bloqueio
Equipamento/instalação
4.6.f Etiquetas de bloqueio
Equipamento/instalação
4.7.a Procedimento de bloqueio
Procedimento
4.7.b Matriz de Bloqueio
Procedimento
4.6.g Sistema para gestão das etapas do processo de bloqueio elétrico
Equipamento/instalação
Falha no método / procedimento de bloqueio
4.7.a Procedimento de bloqueio
Procedimento
4.7.b Matriz de Bloqueio
Procedimento
4.6.g Sistema para gestão das etapas do processo de bloqueio elétrico
Equipamento/instalação
Ausência de procedimento ou procedimento não prévia o bloqueio
4.7.a Procedimento de bloqueio
Procedimento
4.7.b Matriz de Bloqueio
Procedimento
Falha ou falta no teste de eficiência do bloqueio (energia zero)
4.7.a.IV Procedimento para teste de eficiência do bloqueio (energia zero)
Procedimento
4.6.g Sistema para gestão das etapas do processo de bloqueio elétrico
Equipamento/instalação
Falha na comunicação entre grupos de trabalho
4.7.i Profissional único autorizado para confirmação dos bloqueios
Procedimento
4.7.k.I Bloqueio Exclusivo
Procedimento
Falha de planejamento / programação de trabalho
4.7.i Profissional único autorizado para confirmação dos bloqueios
Procedimento
Falha ou falta de bloqueio em fonte de energia potencial gravitacional
4.7.h Tratamento da energia potencial gravitacional
Procedimento
Falha ao efetuar mudança temporária no estado de energia zero
4.7.k Procedimento para mudança temporária no estado de energia zero
Procedimento
Falha na reposição de dispositivos de proteção / integridade das condições de segurança
4.7.m Procedimento de desbloqueio das fontes de energia
Procedimento
Falta ou falha na capacitação
4.8.a Capacitação dos envolvidos no bloqueio de energias perigosas
Capacitação
Energia perigosa
Evento : Exposição a Energias Perigosas
Equipamento de proteção individual
PAE
Lesão grave
Equipamento de proteção individual
PAE
Fatalidade